

**Предложения ПАО «ТГК-1»
к проекту схемы теплоснабжения МО «Заневское городское поселение»**

№ п/п	Глава	№ стр.	Предложения / замечания
1	-	-	Учесть в материалах схемы теплоснабжения величину планового отпуска тепловой энергии с коллекторов Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) на Ленинградскую область (МО «Заневское городское поселение») на 2025 год - 292,636 тыс. Гкал
2	Утверждаемая часть	227 и далее по всем материалам СТС	Заменить ООО «ТГК-1» на ПАО «ТГК-1». Заменить ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
3	1	23	Откорректировать структуру: Все договоры теплоснабжения в зоне Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» заключены напрямую с потребителем; между ПАО «ТГК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заключен договор на передачу тепловой энергии
4	1	143, 165 и далее по всем материалам СТС	Оценить и отразить величины тепловых нагрузок потребителей ПАО «ТГК-1» в соответствии с предоставленными исходными данными. На стр. 74 от ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1» указана договорная тепловая нагрузка 168,719 Гкал/ч, при этом расчетная (фактическая максимальная) тепловая нагрузка по данным АО «Теплосеть СПб» не превышает 95 Гкал/ч, что позволяет подключить новых потребителей.
5	1	стр. 78 п.1.2.16.8	Корректное наименование: Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
6	1, 2, 6, 10, 11, 13	169-170 (для Гл. 1) и далее по всем материалам СТС	Отразить данные по Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». У АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отсутствуют договоры теплоснабжения с потребителями
7	2	45 и далее	Отразить приросты по Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в соответствии с предоставленными исходными данными
8	2	59-50	Добавить подключенные к системе Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в 2023 объекты в соответствии с предоставленными исходными данными
9	4	5 и далее	Добавить данные по Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». ПАО «ТГК-1» осуществляет теплоснабжение потребителей Заневского ГП, имеет заключенные с ними и действующие договоры теплоснабжения. Основания для исключения Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» не обоснованы, это в том числе подтверждается постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.06.2023 по делу №А13-4850/2022

10	5	6 и далее по всем материалам СТС	Рассмотреть подключение объектов перспективной застройки в г. Кудрово в т.ч. от Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». Согласно п. 1 ст. 3, п. 8 ст. 23, п. 1 ст. 23.11 федерального закона РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190 при развитии систем теплоснабжения необходимо руководствоваться принципом обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности
11	5	-	В Мастер-плане провести технико-экономическое сравнение <i>варианта 1</i> : переключения на ТЭЦ-5 (и перевода в режим ПВК) котельных, обеспечивающих тепловой энергией дер. Новосергиевка с тепловой нагрузкой - 35,4 Гкал/ч и рядом расположенных участков ППТ суммарной тепловой нагрузкой - 46,2 Гкал/ч с подключением от НПС «Пороховская» с <i>вариантом 2</i> : реконструкции этих котельных. Протяженность нового трубопровода в первом варианте составит ~2,5 км. Кроме того, строительство данного трубопровода позволит зарезервировать теплоснабжение центральной и южной части Кудрово. В последствии возможен перевод Кудрово и областной тепловой нагрузки на Правобережную т/м с резервированием Пороховской т/м на Пороховской НПС
12	15	5 и далее по всем материалам СТС	Указать ПАО «ТГК-1» как теплоснабжающую организацию. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» - теплосетевая организация, договоры теплоснабжения заключены между ПАО «ТГК-1» и потребителями
13	15	12 и далее по всем материалам СТС	Пересмотреть обоснование присвоения статуса ЕТО в зоне №4. В зонах, в которых предлагается наделить статусом ЕТО АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», изменить на ПАО «ТГК-1». Согласно ч. II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, возможность наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО не зависит от наличия (отсутствия) у организации на том или ином виде права источника тепловой энергии или тепловых сетей <u>в границах населенного пункта</u> , т.к. присвоение статуса ЕТО производится в границах системы теплоснабжения. Позиция ПАО «ТГК-1» подтверждается положениями постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.06.2023 по делу №А13-4850/2022: «При этом суды верно исходили из того, что возможность наделения статусом ЕТО не ставится в зависимость от наличия (отсутствия) у организации на том или ином виде права тепловых сетей или источника тепловой энергии в границах того поселения, на территорию которого утверждается схема теплоснабжения. Источник тепловой энергии или тепловые сети должны входить в утверждаемую систему теплоснабжения.» Соответствующая заявка на присвоение ПАО «ТГК-1» статуса ЕТО направлена в установленном законодательством порядке
14	16	7	Внести корректировку в связи с отнесением мероприятия «модернизации системы управления энергоблока ст. №2 Правобережной ТЭЦ» на Ленинградскую область, см. приложение к настоящему перечню Предложений ПАО «ТГК-1»

